Gefördert durch:
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Kurzbericht

Außenansicht Museum FLUVIUS Fluss & Teich | ©Stadt Wassertrüdingen

Museum FLUVIUS Fluss & Teich

Marktstraße 1
91717 Wassertrüdingen

Tel: +49 9832 682215

fluvius@stadt-wassertruedingen.de
https://www.wassertruedingen.de/FLUVIUS-Museum.n283.html

Herzlich willkommen!

Das Museum FLUVIUS – Fluss und Teich in Wassertrüdingen lädt Sie ein die Unterwasserwelt barrierefrei zu entdecken.

Das Museum FLUVIUS ist ein naturkundliches und kulturgeschichtliches ausgerichtetes Museum das sich auf drei Stockwerke verteilt. Im EG ist das Hauptthema der Fluss Wörnitz als Lebensader und Landschaftsgestalter. Im OG wird die Teichwirtschaft in Mittelfranken präsentiert. Das Dachgeschoss ist für Sonderausstellungen vorgesehen.

PRÜFERGEBNIS

für

Museum FLUVIUS Fluss & Teich

91717 Wassertrüdingen, Zertifikats-ID: PA-01739-2023

Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

September 2023 – August 2026

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.

Innenansicht Museum FLUVIUS Fluss & Teich

©Stadt Wassertrüdingen

Das barrierefreie Museum FLUVIUS Fluss & Teich informiert über die Fluss- und Teichwirtschaft.

©Stadt Wassertrüdingen

Überblick

- Das Museum FLUVIUS bietet einen umfassenden Überblick über die Tier- und Pflanzenwelt von Flüssen und Teichen.
- Es gibt interaktive Ausstellungen, in denen Besucher lernen können, wie Flüsse und Teiche funktionieren und welche Rolle sie im Ökosystem spielen.
- Das Museum verfügt über ein großes Aquarium, in dem verschiedene Arten von Fischen und anderen Wassertieren gezeigt werden.
- Es gibt auch einen Lehrpfad im Freien, der die Besucher zu einem nahegelegenen Fluss führt und ihnen die Möglichkeit bietet, die Natur hautnah zu erleben.
- Das Museum FLUVIUS ist ein tolles Ausflugsziel für Familien und bietet sowohl für Erwachsene als auch für Kinder interessante und lehrreiche Informationen.

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Stufenloser Zugang und alle weiteren für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einem Aufzug erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge / Türen,
- WC für Menschen mit Behinderung
- Assistenzhunde willkommen
- Taktile Angebote
- Optische Bestätigung des Notrufs im Aufzug
- Informationen dargestellt mit Piktogrammen oder Bildern

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Ein öffentlicher Parkplatz für Menschen mit Behinderung befindet sich in 100 m Entfernun (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Zugang zum Museum erfolgt stufenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder mit dem Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 108cm x 139 cm groß. Die Aufzugstür ist 90 cm breit.
- Der Kassentresen ist an der niedrigsten Stelle 114 cm hoch. Es ist keine andere Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Die Exponate sowie die dazugehörigen Informationen sind überwiegend im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Auf Nachfrage werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten.
- Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen betragen:
  vor dem Waschbecken 205 cm x 120 cm;
  vor dem WC 120 cm x 140 cm;
  links neben dem WC 105 cm x 70 cm;
  rechts neben dem WC 26 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Der linke Haltegriff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Es gibt keine induktive Höranlage an der Kasse.
- Bei einem akustischen Alarm erfolgt kein optisch wahrnehmbares Blitzsignal.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch und optisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Die Informationen zu den Exponaten sind schriftlich und fotorealistisch dargestellt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **"Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung".**

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es ist Leitsystem in Form von Pfeilen vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs durch ein digitales Schriftfeld oder akustisch.
- Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet. Die Informationen zu den Exponaten sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Inhalte der Exponate werden schriftlich, akustisch oder taktivl vermittelt.
- Technische Darstellung der Informationsvermittlung: Filme
- Informationen sind nicht in Braille– oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Die Informationen zu den Exponaten/Stationen/Objekten werden überwiegend schriftlich vermittelt, jedoch nicht in Leichter Sprache.
- Informationen sind mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.

Parken

©Eva-Maria Jörka



Eingang

©Eva-Maria Jörka



Kasse

©Eva-Maria Jörka



Medienraum im 1. OG

©Eva-Maria Jörka



Ausstellungsräume

©Eva-Maria Jörka



Ausstellungsräume

©Eva-Maria Jörka

Ausstellungsräume

©Eva-Maria Jörka

Öffentliches WC

©Eva-Maria Jörka

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen **„Information zur Barrierefreiheit“** signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.

Das Kennzeichen **„Barrierefreiheit geprüft“** basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.

Die Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft“** liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei“.
Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.

„Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei“.
Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.

Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen